



PLANTA BAIXA - PAV. TÃO RREO
 ESCALA 1/100

| SIMBOLOGIA | |
|------------|--|
| | CI. 4x2" INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO, I=1,20m DO PISO |
| | CI. 4x2" INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, I=1,20m DO PISO |
| | CI. 4x2" INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, I=1,20m DO PISO |
| | PONTO PARA LUMINÁRIA |
| | REFLETOR 200W |
| | REFLETOR 100W |
| | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, I=1,20m DO PISO |
| | CI. 4x2" TOMADA 2x1.5, I=1,20m DO PISO |
| | CI. 4x2" TOMADA 2x1.5, I=1,20m DO PISO |
| | CI. 4x2" TOMADA 2x1.5, I=1,20m DO PISO |
| | CI. 4x2" TOMADA 2x1.5, I=1,20m DO PISO |
| | TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO TETO OU PAREDE |
| | TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO |
| | ELETRODUTO QUE SARE |
| | ELETRODUTO QUE SARE |
| | ELETRODUTO QUE PASSA |
| | FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO |
| | DISJUNTOR MONOPOLAR |
| | DISJUNTOR BIPOLAR |
| | DISJUNTOR TRIPOLAR |

NOTAS:
 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm².
 2 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 19mm.



BRUNO CÉSAR MOREIRA DUTRA
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
 CFT-BR 0681959061-0

Av. Armando Nunes de Abreu, 78 - Napoléão - Muriaé-MG
 Cel. (32) 98805-4549
 projetosolucoeselétricas@gmail.com

PROJETO ELÉTRICO

Planta Baixa - Pavimento Térreo
 Cliente: Prefeitura Municipal de Laranjal
 Proprietário: Rua Clovis Salgado, 100
 Local: Centro Laranjal MG

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| PROPRIETÁRIO | ASS. |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | ASS. |
| CFT | NOME: BRUNO CÉSAR MOREIRA DUTRA |
| CFT BR 0681959061-0 | TÍTULO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA |

Escala: Indicada Projeto: 01/01 Data: 03/2025 Folha: 03/2025